

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу  
Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах  
Юр. Адрес 199053, г. Санкт – Петербург, Большой пр-кт ВО, д. 13, лит. А  
тел.: (812)764-4974, факс: (812) 764-4238  
Почтовый адрес: 194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20  
тел.: 293-76-66; факс: 554-49-43

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-07-46**

- У об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
- о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
  - о прекращении нарушений прав потребителей;
- У о прекращении нарушений обязательных требований и / или
- об устранении выявленных нарушений обязательных требований\*\*

г. Санкт-Петербург

« 27 » марта 2017г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах - главный государственный санитарный врач по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга  
**Сахарчук Анна Федоровна**

Рассмотрев У материалы дела по акту Уплановой/□внеплановой проверки № 78-02-07-107 от « 27 » марта 2017г.

материалы административного расследования на основании определения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (нужное отметить значком У).

в отношении ГБДОУ детский сад № 14 Калининского района Санкт-Петербурга  
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: : Санкт-Петербург, ул.Михайлова д. 5, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.14,к.2, п.1Н, 2Н, телефон: 542-63-29

Юридический адрес: Санкт-Петербург, ул.Михайлова д. 5

**УСТАНОВИЛ:**

**По адресу: Санкт-Петербург, ул.Михайлова д. 5**

1. Исполнитель обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. Исполнитель размещает указанную информацию на вывеске, однако, на вывеске ГБДОУ детский сад № 14 Калининского района Санкт-Петербурга отсутствуют адрес и часы работы учреждения.

2. Стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами, однако в групповой ясельной группы, в младшей группе групповой и туалетной, в средней группе буфетной и туалетной, помещения для хранения чистого белья имеются дефекты стен и потолка, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.



3. Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов, однако в групповых ясельной и младшей групп имеются дефекты напольного покрытия, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

4. В соответствии с требованиями п.7, ст. 14 ТР ТС 021/2011 Требования к организации производственных помещений, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции должно обеспечивать:

Канализационное оборудование в производственных помещениях должно быть спроектировано и выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции, однако на пищеблоке производственной ванны для мытья кухонной посуды присоединяются к канализационной сети без воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки.

**по адресу: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.14,к.2, п.1Н, 2Н**

1. Исполнитель обязан в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора, информация должна содержать фирменное наименование предлагаемой продукции общественного питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них основных ингредиентов, однако, в меню ГБДОУ детский сад №14 Калининского района Санкт-Петербурга не указаны основные ингредиенты блюд.

2. В соответствии с требованиями п.7, ст. 14 ТР ТС 021/2011 Требования к организации производственных помещений, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции должно обеспечивать:

Канализационное оборудование в производственных помещениях должно быть спроектировано и выполнено так, чтобы исключить риск загрязнения пищевой продукции, однако на пищеблоке производственной ванны для мытья кухонной посуды присоединяются к канализационной сети без воздушных разрывов не менее 20 мм от верха приемной воронки.

3. В соответствии с требованиями п.5.1, ст. 14 ТР ТС 021/2011 Требования к организации производственных помещений, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции должно обеспечивать:

Части производственных помещений, в которых осуществляется производство (изготовление) пищевой продукции, должны соответствовать следующим требованиям: поверхности полов должны быть выполнены из водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, быть доступными для проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции, а также их надлежащего дренажа, однако на пищеблоке решетки сливных трапов грязные, утоплены, что не позволяет проводить их влажную уборку и дезинфекцию.

**Что является нарушением:**

п. 9 Правил оказания платных образовательных услуг утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 и ст.9; ст.10 Закона РФ № 2300-1 от 7 февраля 1992 года «О защите прав потребителей»; п.п. 5.1; 5.4; 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций; п. 12 Правил оказания услуг общественного питания, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1036; п.п.5.1; 7, ст. 14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ст. 24 ч.1 Закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

№ 14 Калининского района Санкт-Петербурга



Руководствуясь:

У п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

У п. 2 ст. 50 № Ф3-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

У п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

**ПРЕДПИСАЛ:**

**Устранить выявленные нарушения законодательства, а именно:**

**По адресу: Санкт-Петербург, ул.Михайлова д. 5**

1. На вывеске учреждения обеспечить наличие информации об адресе и часах работы учреждения.

Срок исполнения – до 01.05.2017

2. Устранить дефекты стен и потолка в групповой ясельной группы, в младшей группе групповой и туалетной, в средней группе буфетной и туалетной, помещения для хранения чистого белья.

Срок исполнения – до 01.10.2017

3. Установить дефекты пола в групповых ясельной и младшей групп.

Срок исполнения – до 01.10.2017

4. Обеспечить наличие воздушных разрывов при присоединении к канализационной сети производственных ванн для мытья кухонной посуды на пищеблоке.

Срок исполнения – до 01.05.2017

**по адресу: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.14,к.2, п.1Н, 2Н**

1. Обеспечить в меню наличие информации о основных ингредиентах блюд.

Срок исполнения- с 27.03.2017 и постоянно

2. Обеспечить наличие воздушных разрывов при присоединении к канализационной сети производственных ванн для мытья кухонной посуды на пищеблоке.

Срок исполнения – до 01.05.2017

3. Не допускать содержание сливных трапов грязными. Обеспечить возможность их регулярной обработки и дезинфекции.

Срок исполнения- с 27.03.2017 и постоянно

**Предоставить документарное подтверждение об устранении выявленных нарушений в сроки, установленные для выполнения данного предписания.**

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБДОУ детский сад № 14 Калининского района Санкт-Петербурга**

( должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)



Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.


Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах – главный государственный санитарный врач по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга

Сахарчук Анна Федоровна

М.П.

  
(подпись, ФИО)




#### Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-02-07-46 « 27 » марта 2017г. получил « 27 » марта 2017г.  
Заведующий ГБДОУ детский сад № 14 Калининского района Санкт-Петербурга Васина

Надежда Васильевна

(должность, ФИО)

  
(подпись)